



## AL5-5位數溫度濕度控制顯示錶(類比輸入)

選用型號 **AL5** -  代碼1  代碼2  代碼3  代碼4

碼1 輸入種類	複合式種類	碼3 工作電源	碼4 輸出功能
2	2,3線傳送器 S01 0~10Vdc/0~5Vdc	A AC/DC100~240V	N 無
4	4線傳送器 4~20mA/0~20mA	C DC 22~50V	R1 1組Relay警報
D	直流訊號 S02 0~500Vac/0~50Vac	D 其他範圍	R2 2組Relay警報
A	交流平均值 0~5Aac/0~1Aac		V 0~10Vdc
I	2線電阻計 S03 0~500Vdc/0~50Vdc		A 4~20 mA
L	荷重元 0~100mVdc/0~50mVdc		Y RS485通訊
M	交流有效值 S04 PT100/Thermocouple		O 其他範圍
P	3線電位計		

碼2 電壓(V)	電流(A)	3線電位計	2線電阻計	荷重元
V1 0~50mV	A1 0~20uA	P1 500Ω~10KΩ	I1 0~10Ω	L1 1mV/V EXC 5V
V2 0~5V	A2 0~200uA	P2 10KΩ~100KΩ	I2 0~100Ω	L2 2mV/V EXC 5V
V3 1~5V	A3 0~2mA	P3 100KΩ~1MΩ	I3 0~1KΩ	L3 3mV/V EXC 5V
V4 0~10V	A4 0~20mA	PO 其他範圍	I4 0~10KΩ	L4 4mV/V EXC 5V
V5 0~30V	A5 0~200mA		I5 0~100KΩ	L5 5mV/V EXC 5V
V6 0~300V	A6 4~20mA		IO 其他範圍	LO 其他範圍
V7 0~500V	A7 0~2A	溫度計		
VO 其他範圍	A8 0~5A	PT PT100		
	A9 0~10A	K K TYPE		
	AO 其他範圍			




### 特性


複合式5位數類比輸入數字控制錶, 可量測4-20mA, PT100, 熱電偶, 可Relay兩組/類比傳送輸出/通訊RS485, 以上輸出功能三選一。  
可量測  
S01項: 4-20mA訊號  
S04項: PT100, 熱電偶(K, J, T, E, B, R, S)

### 接線圖


#### 複合式輸入 (S01, S02, S03, S04)




#### 輸出三選一功能



#### 單一輸入功能



#### 電源





# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## AL5-5位數溫度濕度控制顯示錶(類比輸入)


### 規格特性

精確度：	±0.1%滿刻度±1位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元) ±0.2%滿刻度±1位數(交流)
顯示值：	高亮度紅色LED,字高20.5mm(0.8")
取樣時間：	60 cicles/Sec
極性顯示：	輸入信號相反時顯示"-"
顯示範圍：	-19999~99999
顯示超出：	doFL / -doFL
過載顯示：	ioFL / -ioFL
參數設定方式：	按鍵輸入設定
資料記憶方式：	EEPROM記憶10萬次
警報動作方向：	"≥(Hi)動作"或"<(Lo)動作"
警報延遲動作：	範圍:0~9999秒
繼電器接點容量：	AC250V/5A,DC30V/7A
類比輸出解析度：	16 bit
類比輸出反應速度：	<250ms(0~90%)
類比輸出推動能力：	電壓輸出:≤10V 電流輸出:≤20mA
通訊方式及協定：	RS-485 Modbus RTU mode
通訊傳輸包率：	19200/9600/4800/2400 bps
溫度係數：	100ppm/°C(0~60°C)
使用環境溫,濕度：	0~60°C / 20~90%RH(非結露)
存放環境溫,濕度：	-10~70°C / 20~90%RH(非結露)
工作電源：	依訂製碼3而定
消耗功率：	<6.5VA
尺寸：	96(W)*48(H)*85(D)mm
重量：	含包裝約0.3KG



## AL5-5位數溫度濕度控制顯示錶(類比輸入)

### 顯示面板指示燈說明



- 可量測交直流電壓/交直流電流/電位計/電阻/傳送器/PT-100/荷重元 . 等信號

- 精確度:± 0.1% 滿刻度, ± 1位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元) ± 0.2% 滿刻度, ± 1位數(交流)

- 可具有顯示值歸零, 暫停, 最大值, 解除鎖定1~2段警報(高低警報可設)/類比輸出(16bit)/數位通訊RS-485/(以上功能三選一)

- 可程式複合式輸入(S01~S04)


### 異常顯示畫面說明

10FL	輸入訊號高於額定輸入值120%.
-10FL	輸入訊號低於額定輸入值-10%.
RdEr	輸入訊號高於額定值180%; 或是內部線路損壞.
doFL	輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
-doFL	輸入訊號低於最大顯示範圍(-19999).
E-00	EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

- 高亮度0.8" LED顯示範圍 -19999~99999, 顯示值. 小數點可任意規劃

- 穩定性高, 防燃材質機殼(ABS), 安全性高

- CE認證規範





AL5-5位數溫度濕度控制顯示錶(類比輸入)

數位通訊協定位址表 Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16B it/32B it, 帶正負號即 8000~7FFF (-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF (-2147483648~2147483647)

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40001	0000	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 0000~7FFFF(0~32767)	R
40002	0001			
40003	0002			
40004	0003	DP	小數點位置, 輸入範圍 0000~000(0~4)0:10 <sup>0</sup> , 1:10 <sup>1</sup> , 2:10 <sup>2</sup> , 3:10 <sup>3</sup> , 4:10 <sup>4</sup>	R/W
40005	0004	BAUD	通訊速率, 輸入範圍 0000~0003(0~3)0:2400, 1:4800, 2:9600 3:19200	R/W
40006	0005	PARI	通訊同步檢測位元, 輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N.8.1., 1:N.8.2., 2:EVEN, 3:ODD	R/W
40007	0006	AVG	顯示平均次數, 輸入範圍 0001~0063(1~99)	R/W
40008	0007	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 0000~7FFFF(0~32767)	R
40009	0008	ADDR	通訊位址, 輸入範圍 0000~00FF(1~254)	R/W
40010	0009			
40011	000A			
40012	000B			
40013	000C			
40014	000D			
40015	000E			
40016	000F			
40017	0010			
40018	0011			
40019	0012	CODE	通關密碼, 輸入範圍 0000~270F(0~99999) 高位元	R/W
40020	0013		通關密碼, 輸入範圍 0000~270F(0~99999) 低位元	R/W
40021	0014	DSPL	目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)高位元	R/W
40022	0015		目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)低位元	R/W
40023	0016	DSPH	目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)高位元	R/W
40024	0017		目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)低位元	R/W
40025	0018			
40026	0019	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)高位元	R
40027	001A		目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)低位元	R
40028	001B			
40029	001C			
40030	001D			
40031	001E	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)高位元	R
40032	001F		目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)低位元	R
40039	0026	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)高位元	R
40040	0027		目前顯示值, 輸入範圍 D8F1~270F(-19999~99999)低位元	R

